

# Gefahrenermittlung

## Belastung durch Stube



Arbeitsbereich: Betonboden stemmen

Kontroll-Nr.: Muster 4

Ermittlung durch: Musterbau/Hr. Mustermann

Datum: XX.XX.20XX

<b>allgemeine Punkte</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Anmerkungen</b>
Grenzwerte werden eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Branchenlösung Mappe "Sicherheit am Bau" D 26.2, Nr. 17
Spitzenbegrenzungen werden eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stoffwahl bedingt geringe (keine) Staubbelastung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bearbeitungstechnik mit geringer Staubbelastung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	abgesaugte Handmaschinen
wenn möglich geschlossener Prozeß	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
betriebstechnische Maßnahmen optimiert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
direkte Erfassung an der Entstehungsstelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
optimal gewählte Raumluftechnik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bau-Entstauber/Luftreiniger
Sauberkeit, Hygiene zufriedenstellend	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
notwendige PSA wird konsequent verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
regelmäßige Staubentfernung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Staubschutzeinrichtungen</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Anmerkungen</b>
konsequente Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
richtige Verwendung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
regelmäßige Überprüfungen finden statt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Erfassungselemente an der Emissionsquelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Saugleitungen sind dicht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Filter und Abscheider geeignet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
regelmäßiger Filtertausch bzw. -reinigung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	