

Raumluft vom Feinsten

Clever geregelt und effizient eingestellt

First steps: Analyse Status Quo

[b] = [basic]

diese Schritte kann jede:r

[a] = [advanced]

hier geht es tiefer in die Materie, eine Abstimmung mit einem Profis (Fachexpert:innen, Facilitymanagement,...) wird empfohlen

[p] = [professional]


hier braucht es Profis und Befugnisse, sind Sie nicht im Besitz Ihrer Räumlichkeiten, stimmen Sie sich mit den Eigentümer:innen ab

*) Volatile Organic Compounds sind flüchtige organische Verbindungen, die künstlich durch Chemikalien, Stoffe, Farben etc. abgegeben werden.

Was zu tun ist	[b]	[a]	[p]	Wer macht's	Wann	Check
Was und wo sind die „Quellen“ im Raum (ausatmende Menschen, VOC* durch Materialien, Produkte und Waren im Laden, ...) → Ergebnisse notieren	x	x				
Wo und wie kommt Frischluft in den Raum (Lüftungsanlage, Fenster Türen, ...) → Ergebnisse notieren	x	x				
Nach welcher Logik wird derzeit gelüftet? Team und bei Bedarf Vermieter:in interviewen → Ergebnisse notieren	x	x				
Lüftungsbedarf auf Basis der Angaben analysieren und im Team → Lüftungsplan festlegen	x					

Intelligente Sensoren für ein perfektes Raumklima

Was zu tun ist	[b]	[a]	[p]	Wer macht's	Wann	Check
CO2-Sensoren kaufen, positionieren, Luftqualität messen und gezielt lüften → Details siehe Leitfaden	x					
VOC- / Mischgas-Sensoren einsetzen, um etwaige Schadstoffquellen aufzudecken → Details siehe Leitfaden	x	x				
Kombinationssensoren für CO2, Mischgase, Luftfeuchte, Temperatur einsetzen und gezielt lüften → Details siehe Leitfaden		x	x			
Lüftungsbedarf auf Basis der Anzeige(n) analysieren - im Team bzw. mit Lüftungsexperten → Lüftungsplan festlegen	x	x				



[b] = [basic]
diese Schritte kann jede:r

[a] = [advanced]
hier geht es tiefer in die Materie, eine Abstimmung mit einem Profis (Fachexpert:innen, Facilitymanagement,...) wird empfohlen

[p] = [professional]
hier braucht es Profis und Befugnisse, sind Sie nicht im Besitz Ihrer Räumlichkeiten, stimmen Sie sich mit den Eigentümer:innen ab



TIPP

Dokumentieren Sie immer auch die Maßnahmenumsetzung mit:

- Status vorher (am besten mit Fotos)
- Kosten der Maßnahme (Rechnungen sammeln)
- Status nachher (am besten mit Fotos)
- Wirksamkeit überprüfen (notieren Sie Ihre Verbräuche vor- und nach der Maßnahmen und vergleiche Sie die Entwicklung)

Raumluft vom Feinsten

Clever geregelt und effizient eingestellt

Was zu tun ist	[b]	[a]	[p]	Wer macht's	Wann	Check
Verknüpfung der Messfühler mit Regelung der Lüftungsanlagen → sofern vorhanden - Details siehe Leitfaden		x	x			
Installationsort bestehender Sensoren auf potentielle Störfaktoren überprüfen → Details siehe Leitfaden	x	x				

Auch die Einrichtung atmet aus – Umweltzeichen schützen

Was zu tun ist	[b]	[a]	[p]	Wer macht's	Wann	Check
Bestehende Einrichtung auf Umweltzeichen – bzw. auf beinhaltete Schadstoffe hin überprüfen	x	x				
Bei der Einrichtung auf Umweltzeichen achten → Info siehe Leitfaden	x					

Bedarfsgerechte Regelung – gemeinsam mit den Profis

Was zu tun ist	[b]	[a]	[p]	Wer macht's	Wann	Check
Bei Ladenschluss: bei Verwendung einer Lüftungsanlage Leistungen (d.h. Volumenstrom und Temperaturen) auf ein Minimum reduzieren (lassen) – sog. „Absenkbetrieb“	x	x				
Bei Ladenschluss: im Fall ohne Lüftungsanlage Fenster und Türen schließen und Heizung/Kühlung auf ein Minimum reduzieren (lassen).	x	x				
Installation eines Regelungssystems zur automatisierten Regelung (sofern relevant) – bzw. Anpassung bestehender Systeme		x	x			